



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnijający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem SEP-BBJ

### CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark SEP-BBJ

nr SEP-BBJ/12/002/21

No. SEP-BBJ/12/002/21

**Posiadacz certyfikatu:** Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3  
*Certificate holder:* 56-416 Twardogóra, Poland  
(Name and address)

**Producent:** Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3  
*Manufacturer:* 56-416 Twardogóra, Poland  
(Name and address)

**Nazwa wyrobu:** Rozłącznik  
*Name of the product:* Switch

**Typ (model):** ŁK15  
*Type (model):*

**Dane techniczne:**  $U_i$ : 500 V;  $U_{imp}$ : 4 kV; 50/60 Hz;  
*Technical data:*  $I_{the}$ : 16 A;  $I_{cw}$ : 0,5 kA, 1 s;  $I_{cm}$ : 2 kA;

<b>Kategoria użytkownika:</b> <i>Utilization category:</i>		AC-3	$U_e/I_e$ 500 V/8,7 A
		AC-4	$U_e/I_e$ 500 V/7 A
<b>Stopień ochrony:</b> <i>Degree of protection:</i>	IP41	w obudowie OB1 in enclosure OB1	
	IP65	w obudowie OB2, OB3, OB4 in enclosure OB2, OB3, OB4.	

**Typ programu** 5 według PN-EN ISO/IEC 17067  
**certyfikacji:**

*Type of* 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067  
*certification scheme*

**Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):**

*Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):*


<b>Norma(-y)</b> <i>Standard(s)</i>	<b>Raport(-y) z badań nr</b> <i>Test report(s) No.</i>	<b>Wydany(-e) przez</b> <i>Issued by</i>
PN-EN 60947-3:2009+A2:2015-11 (EN 60947-3:2009+A1:2012+A2:2015)	LA-20.118/20.078	SEP - BBJ
PN-EN 60947-1:2010+A1:2011+A2:2014-12 (EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014)		

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

*This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).*

**Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.**

*Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.*



Kierownik Jednostki Certyfikującej  
*Certification Body Manager*

A. Rybski

Andrzej Rybski

Warszawa, 2021-02-15

**Informacje dodatkowe:**

*Additional information:*

<b>Sposób mocowania</b> <i>Mounting</i>	<b>Oznaczenie</b> <i>Marking</i>
<b>Do pulpitu</b> <i>Front mounted</i>	ŁK15 P
<b>Do bazy</b> <i>Base mounted</i>	ŁK15 B
<b>Na szynę</b> <i>Rail mounted</i>	ŁK15 S
<b>W obudowie</b> <i>In enclosure</i>	ŁK15 OB1, ŁK15 OBP1, ŁK15 OB2, ŁK15 OB3, ŁK15 OB4

**Miejsce(a) produkcji:**  
*Place(s) of manufacture:*

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
ul. Wojska Polskiego 3  
56-416 Twardogóra, Poland

NC-A 21.027  
**Nr rej. S-A-20-078**  
*Reg. No. S-A-20-078*

**Rozdzielnik:**  
*Copy to:*

1. Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
ul. Wojska Polskiego 3  
56-416 Twardogóra, Poland
2. NC