

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr S.CE/PL/0644/V3/2016/562



Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABEZPIECZENIEM NADMIAROWO-PRĄDOWYM

Typ/typy: **KRO6-2/B6/30, KRO6-2/B10/30, KRO6-2/B16/30,
KRO6-2/B20/30, KRO6-2/B25/30, KRO6-2/B10/30-A,
KRO6-2/B16/30-A, KRO6-2/C10/30, KRO6-2/C16/30,
KRO6-2/C10/30-A, KRO6-2/C16/30-A**

Znak towarowy:



Podstawowe parametry: $U_c = 230V\sim$; $I_n = 6A, 10A, 16A, 20A, 25A$; $I_{\Delta n} = 30mA$; $I_{nc} = 6000A$;
typ B, C; Klasa ograniczenia energii - 3

Oznaczenie serii/partii: #JE

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014**EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/5702, NWP/5703; ID 0644; S.CE/562**

Radzionków, 13.05.2016

www.kanlux.pl

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Stańcizek

Kanlux S.A.
Specjalista ds. Wdrożenia
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)