



Ref. Certif. No

FR 60026094C

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switch

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

LEGRAND
290 avenue de Colmar BP 101 - 67024 STRASBOURG CEDEX 1 - FRANCE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

LEGRAND
290 avenue de Colmar BP101 - 67024 STRASBOURG CEDEX 1 - FRANCE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

LEGRAND
290 avenue de Colmar BP 101 - 67024 STRASBOURG CEDEX 1 - FRANCE

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

3P - Frequency : 50/60Hz - Ue=Ui : 690V AC - Ith=Ithe : 63A
- Ie=50A - AC-21A - Icw : 1kA/1s - Icm : 1.3kA/400V

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

BACO

Model / Type Ref.
Ref. de type

PR 40

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Cancels and replaces the FR 3507 dated 26/04/2004

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60947-3:2001

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

Test report n° SMT/AP/026/11052

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



Laboratoire Central des Industries Electriques
33, av du Général Leclerc - BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date : 2004-07-26

Signature: *Isabelle HELLER*
Certification Manager

