

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 1A-EU-53/23-02

Zgodnie z Dyrektywą UE 2014/35/EU z późniejszymi zmianami

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Republika Czeska
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że

Wyrób/typ: **Materiały elektroinstalacyjne do systemów docieplających wraz z akcesoriami**

producent: **KEZ, KEZ 300, KEZ-3, MDZ, MDZ 300, MDZ XL, MDZ XL 300, KEFZ., MDFZ..**
KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Republika Czeska

przedmiot deklaracji:

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego dla domowych oraz podobnych, stałych instalacji elektrycznych. Metoda montażu puszek instalacyjnych na i w materiałach budowlanych spełnia wymagania testu odporności ogniowej/palności ścian.

Produkty do montażu w izolacji termicznej spełniają wymagania testu rozżarzoną pętlą w temperaturze 850°C zgodnie z normą EN 60670-1. Test palnikiem igłowym został przeprowadzony zgodnie z normą ČSN EN 60695-11-5 i uzyskał zadowalający wynik.

Odporność na temperaturę podczas montażu -25°C do + 60°C.

Wyżej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi przepisami:

Przepisy Unii Europejskiej	Przepisy Republiki Czeskiej	Normy	Certyfikaty i raporty z badań	Inne specyfikacje techniczne
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Government Regulation No. 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 z późniejszymi zmianami ČSN EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami) ČSN EN 60670-22:07 except cl. 12.10 z późniejszymi zmianami (EN 60670-22:06 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 220276-01/01 z dnia 18.5.2022 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	KEZ, KEZ-3, KEFZ
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Government Regulation No. 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	ČSN EN 60670-1:05 A1:13+Z1:10 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami) ČSN EN 60670-22:07 z późniejszymi zmianami (EN 60670-22:06 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 800336-01/01 z dnia 27.2.2018 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	KEZ, KEZ-3, MNZ 300
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Government	ČSN EN 60670-1:05 A1:13+Z1:10 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 700570-01/01 z dnia 16.03.2017 Wydany przez:	Rozszerzenie KEZ, MDZ na MDZ-XL

	Regulation No. 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	ČSN EN 60670-22:07 z późniejszymi zmianami (EN 60670-22:06 z późniejszymi zmianami)	Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	
		ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed.2	Wewnętrzny raport z badań nr 005/2022 z dnia 5.5.2022	puszka elektroinstalacyjna do izolacji końcowej KEFZ
		ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed.2	Wewnętrzny raport z badań nr 007/2022 z dnia 5.5.2022	otwornica do izolacji końcowej VDZ
		ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed.2	Wewnętrzny raport z badań nr 008/2022 z dnia 5.5.2022	płyta montażowa do izolacji końcowej MDFZ
		ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed.2	Wewnętrzny raport z badań nr 004/2022 z dnia 5.5.2022	ramka do otwornicy do izolacji końcowej VDZ-R
		ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed.2	Wewnętrzny raport z badań nr 006/2022 z dnia 5.5.2022	nośnik śrubowy do izolacji końcowej SNZ 80
Regulation 1907/2006 - REACH				Karty charakterystyki dla zastosowanych materiałów

W związku ze spełnieniem warunków określonych w powyższych przepisach, na wyrobie umieszczono oznakowanie CE.

Moduły oceny zgodności: **MODUŁ A: Wewnętrzna kontrola produkcji**


Dokumentacja techniczna dla produktów:

- Instrukcja montażu
- Karta katalogowa
- Katalog produktów dostępny bezpłatnie na <https://www.kopos.pl/pl/katalogi>
- Dokumentacja wewnętrzna

Spółka KOPOS KOLÍN a.s. posiada certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2018 zgodnie z krajowym programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa“.

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.

Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska
Data wydania: 28.02.2023


Ing. Jana Dejmková
Dyrektor ds. Jakości

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Załącznik Nr 1 do Deklaracji Zgodności UE Nr 1A-EU-53/23-02
Materiały elektroinstalacyjne do systemów docieplających
Puszki

KEZ	puszka elektroinstalacyjna do izolacji termicznej
KEZ 300	puszka elektroinstalacyjna do izolacji termicznej
ND KEZ	zapasowa część (puszka elektroinstalacyjna) do systemów docieplających

Akcesoria

MDZ	plyta montażowa do izolacji termicznej
MDZ 300	plyta montażowa do izolacji termicznej
ND MDZ	zapasowa część (plyta montażowa) do systemów docieplających
V 68	pokrywa

Puszki

KEZ-3	puszka elektroinstalacyjna wielokrotna do izolacji końcowej
ND KEZ-3	zapasowa część (puszka elektroinstalacyjna) do systemów docieplających
KEZ-3/Z	zapasowa wtyczka do puszki elektroinstalacyjnej do izolacji termicznej
KEZ-3/P	przegroda

Akcesoria

MDZ XL	duża plyta montażowa do izolacji termicznej
MDZ XL 300	duża plyta montażowa do izolacji termicznej
ND MDZ XL	zapasowa część dużej plyty montażowej do izolacji termicznej
MNZ	Wspornik montażowy do puszki lub plyty do izolacji termicznej (tubus nośny)
MNZ 300	Długi wspornik montażowy do puszki lub plyty do izolacji termicznej (tubus nośny)
IM	materiał izolacyjny

Puszki

KEFZ	puszka elektroinstalacyjna do izolacji termicznej
-------------	---

Akcesoria

MDFZ	plyta montażowa do izolacji końcowej
VZD	otwornica do izolacji termicznej
VDZ-R	ramka do otwornicy do izolacji termicznej
SNZ 80	nośnik śrubowy do izolacji termicznej
TR 20	rurka pomocnicza
V 68	pokrywa

KOPOS KOLÍN a.s. 
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
 tel: 321 730 111 www.kopos.cz



