

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 1A-EU-52/23-03

Zgodnie z dyrektywą unijną 2014/35/EU z późniejszymi zmianami

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Republika Czeska
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że

Wyrób/typ: **Elektroinstalacyjne puszkę osprzętowe podtynkowe wykonane metodą podwójnego wtrysku
KP 68/D, KPR 68/D, KP 68/D HF, KPR 68/D HF (zobacz Załącznik)**

Producent: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Republika Czeska**

Przedmiot deklaracji: Puszkę i pokrywy przeznaczone do instalacji elektrycznych domowych i innych podobnych stałych instalacji elektrycznych.
Odporność na temperaturę: -5 °C do + 60 °C.
Ochrona przed ciałami stałymi: Stopień ochrony IP 30 jest spełniony, jeśli stosowane są akcesoria o stopniu ochrony IP 30 lub wyższym.
Pozytywny wynik testu rozżarzoną pętlą: 850°C.
Pozytywny wynik testu palnikiem igłowym zgodnie z normą ČSN EN 60695-11-5.

Wyżej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi przepisami.

Przepisy Unii Europejskiej	Przepisy Republiki Czeskiej	Normy	Certyfikaty i raporty z badań	Inne specyfikacje techniczne/przetestowane produkty
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. as amended Rozporządzenie nr 118/2016 Coll. as amended	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 z późniejszymi zmianami ČSN EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 230020-01/01 z dnia 31.01.2023 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	KP 68/D KPR 68/D KP 68/D HF KPR 68/D HF
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. as amended Rozporządzenie nr 118/2016 Coll. as amended	ČSN EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami) ČSN EN 60670-22:07 z późniejszymi zmianami (EN 60670-22:06 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 913245-01/01 z dnia 30.1.2020 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	Halogen-free boxes KP 68/D HF KPR 68/D HF
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll.	ČSN EN 60670-1:05 z późniejszymi	Raport z badań nr 911899-01/01 z dnia	Elektroinstalacyjne puszkę osprzętowe

	z późniejszymi zmianami Rozporządzenie 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami)	13.11.2019 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	podtytkowe wykonane metodą podwójnego wtrysku KP 68/D KPR 68/D
				Bezhalogenowy (HF) zgodnie z dokumentacją dostawcy
Rozporządzenie 1907/2006 - REACH				Formularze danych bezpieczeństwa dla stosowanych materiałów weets for used materials

Z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach na produkcie zostało umieszczone oznakowanie CE.

Moduły oceny zgodności: **MODUŁ A: Wewnętrzna kontrola produkcji**

Dokumentacja techniczna dla produktów:

- Instrukcja montażu
- Karta katalogowa
- Katalog wyrobów dostępny bezpłatnie na <https://www.kopos.pl/>
- Dokumentacja wewnętrzna


Spółka KOPOS KOLÍN a.s. posiada Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2018 zgodnie z krajowym programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa“.

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.

Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska
 Data wydania: 23.03.2023



Ing. Jana Dejmková
 Dyrektor ds. Jakości

KOPOS KOLÍN a.s. 
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
 tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Załącznik nr 1 do Deklaracji Zgodności UE Nr 1A-EU-52/23-03

Elektroinstalacyjne puszki osprzętowe podtynkowe wykonane metodą podwójnego wtrysku

KP 68/D Puszka elektroinstalacyjna

KPR 68/D Puszka elektroinstalacyjna

Elektroinstalacyjne bezhalogenowe puszki osprzętowe podtynkowe wykonane metodą podwójnego wtrysku

Typ

KP 68/D HF Puszka elektroinstalacyjna

KPR 68/D HF Puszka elektroinstalacyjna

Akcesoria

NR 5x5 Ramka nastawna



KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

