

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

nr 11/2022

1. Model aparatury / produktu: (numer produktu, typu, partii lub serii)

0295-XX E10 PUSZKA N/T 45x90x39 IP55 10 MEMBRAN

0296-XX E7 PUSZKA N/T 75x75x39 IP55 7 MEMBRAN

0297-XX E12 PUSZKA N/T 85x85x39 IP55 12 MEMBRAN

XX = kolory

00 – SZARY, 02 - CZARNY

Dane znamionowe:

Stopień ochrony (kod IP) IP55, stopień ochrony (kod IK) IK08

Odporność na wysoką temperaturę i żar 650 °C

Temperatura pracy -25 °C / +85 °C

Tworzywo nie zawiera halogenu

2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Spółka Jawna Polska 05-190 Nasielsk ul. Płońska 18

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja produktu)

Puszki hermetyczne N/T E (BEZHALOGENOWE)

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa LVD – 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Dyrektywa RoHS - 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona)

6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 60670-1 : 2021 - 06 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 1: Wymagania ogólne.

7. Informacje dodatkowe:

Niniejsza deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeśli bez uzyskania zgody ze strony firmy ELEKTRO-PLAST NASIELSK wykonana zostanie modyfikacja, lub zostaną w nim wprowadzone inne zmiany oraz w przypadku montażu w wyrobie podzespołów, które nie należą do wyposażenia dodatkowego dostarczonego przez firmę ELEKTRO-PLAST NASIELSK, nieprawidłowego podłączenia wyrobów oraz jego stosowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem

Nasielsk 20.04.2022

**ELEKTRO-PLAST
TADEUSZ CZACHOROWSKI Sp.J.**
Specjalista ds. Jakości i Wdrożenia
Produktów

Kazimierz Jakubowski



Konstruktor wyrobu