

HW4S440DB

**ACB HW4 85kA 4000A 4P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	4000 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy graniczny Icu przy 400 V AC PN-EN-60947-2	85 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy eksploatacyjny Ics przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60947-2	85 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy eksploatacyjny Ics przy 400 V AC zgodnie z PN-EN-60947-2	85 kA

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	20000
---	-------

**Napięcie**

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	12000 V
Typ napięcia zasilania	AC

**Rezystancja**

Rezystancja wewnętrzna	13 $\mu\Omega$
------------------------	----------------

**Architektura**

Liczba biegunów	4
Liczba biegunów chronionych	4
Typ konstrukcji urządzenia	Wysuwny

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	800,10 W
--	----------