

HW2E408FB

**ACB HW2 66kA 800A 4P Wyłącznik powietrzny stacyjny do wyzwacza sentinel**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy                                                                               | 800 A |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny Icu przy 400 V AC PN-EN-60947-2                | 66 kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny Ics przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60947-2 | 66 kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny Ics przy 400 V AC zgodnie z PN-EN-60947-2 | 66 kA |

**Wytrzymałość**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 8000  |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 25000 |

**Napięcie**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 1000 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 12000 V |
| Typ napięcia zasilania           | AC      |

**Rezystancja**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Rezystancja wewnętrzna | 9 $\mu\Omega$ |
|------------------------|---------------|

**Architektura**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Liczba biegunów            | 4           |
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |

**Wyzwalanie**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Czas odpowiedzi przy zamykaniu | 50 ms |
|--------------------------------|-------|