

HW4P440DE

ACB HW4 120kA 4000A 4P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzw. sentinel Energy

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	4000 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny Icu przy 400 V AC PN-EN-60947-2	120 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny Ics przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60947-2	100 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny Ics przy 400 V AC zgodnie z PN-EN-60947-2	100 kA

Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	20000
---	-------

Sprzęt

Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
---	---

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	12000 V
Typ napięcia zasilania	AC

Rezystancja

Rezystancja wewnętrzna	13 $\mu\Omega$
------------------------	----------------

Architektura

Liczba biegunów	4
Typ konstrukcji urządzenia	Wysuwny

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	800,10 W
--	----------