

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr S.CE/PL/0644/V2/2015/562



Producent

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

niniejszym deklaruje, że wyrób:

## WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z ZABEZPIECZENIEM NADMIAROWO-PRĄDOWYM

Typ / typy: **KRO6-2/B6/30, KRO6-2/B10/30, KRO6-2/B16/30,  
KRO6-2/B20/30, KRO6-2/B25/30, KRO6-2/B10/30-A,  
KRO6-2/B16/30-A, KRO6-2/C10/30, KRO6-2/C16/30,  
KRO6-2/C10/30-A, KRO6-2/C16/30-A**

Znak towarowy:



**Podstawowe parametry:**  $U_c = 230V\sim$ ;  $I_n = 6A, 10A, 16A, 20A, 25A$ ;  $I_{\Delta n} = 30mA$ ;  $I_{nc} = 6000A$ ;  
typ B, C; Klasa ograniczenia energii - 3

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:  
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

**Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC**

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

**EN 61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014****EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**

Kanlux S.A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008**  
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 15**

Radzionków, 17.11.2015

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
*Krzysztof Żurek*

**Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego  
*Dariusz Stanićzek*

**Kanlux S.A.** Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów  
*Adam Wabnic*

.....  
Imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do wystawienia deklaracji

**www.kanlux.pl****Kanlux SA**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska  
tel. /32/388 74 00, fax /32/388 74 99, e-mail: kanlux@kanlux.pl

Nr KRS 0000286139 • Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS  
NIP: 645-243-27-93 • REGON: 240672104  
Kapitał zakładowy: 35 500 000 zł opłacony w całości  
ING BANK ŚLĄSKI O/BYTOM: 82 1050 1230 1000 0022 5379 7878