

## CB TEST CERTIFICATE

## CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Control gear for SON lamp
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	Philips Lighting B.V. High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven The Netherlands
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Philips Lighting B.V. High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven The Netherlands
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	Philips Lighting Electronics Poland ul Przemyslowa 29 64-920 Pila Poland
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	Un: 220-240 V; fn: 50-60 Hz; PF: 0,95; tc: 80 °C; ta: -30...+55 °C; U-out: 250V; rated pulse voltage: 2,5 kV  PrimaVision BasePerform SON/CDO 50 Pl: 50 W; In: 0,26 A  PrimaVision BasePerform SON/CDO 70 Pl: 70 W; In: 0,36 A  PHILIPS
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	
Model / Type Ref. Réf. de type	PrimaVision BasePerform SON/CDO 50 PrimaVision BasePerform SON/CDO 70
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)	
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI	61347-1(ed.2);am1;am2 61347-2-12(ed.1);am1
National differences / Comments Les différences nationales / Commentaires	EU Group Differences

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA Certification B.V.  
Meander 1051, 6825 MJ  
Arnhem  
The Netherlands

Date: 2016-07-12

Signature: H. de Vries



As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate

2194654.50

Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA Certification B.V.  
Meander 1051, 6825 MJ  
Arnhem  
The Netherlands



Date: 2016-07-12

Signature: H. de Vries

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H. de Vries", written over a horizontal line.