



Polam Nakło S.A

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 07/2024

Nazwa wystawcy:

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego POLAM - NAKŁO S.A.

Adres wystawcy:

ul. Kościelna 8 89-100 Nakło n. Notecią

nr telefonu:

052 386 09 47

e-mail: handel@polam.naklo.pl

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

Przedmiot deklaracji:

Półzłącza teletechniczne

Półzłącze do przewodów sterowniczych

Numer wyrobu	In	Un	Typ	Liczba styków	Uwagi	a	b	c
7111-331	3 A	320~=/400 V	P-15	1×2	Pp 1×2	105	90	45
7112-331	3 A	320~=/400 V	P-11	2×2	Pp 2×2	200	186	53
7113-331	3 A	320~=/400 V	P-5	5×2	Pp 5×2	270	250	75
7114-331	3 A	320~=/400 V	P-1	10×2	Pp 10×2	120	110	102
7211-331	6 A	250 V~		6×2	PSP 12	145	125	101
7212-331	6 A	250 V~		12×2	PSP 24	150	135	130
7213-331	6 A	250 V~		18×2	PSP 36	150	135	130

Półzłącze do przewodów sterowniczych

Numer wyrobu	In	Un	Typ	Liczba styków	Uwagi	a	b	c	d	e	f
7112-230	3A	320~=/400 V	P-12	2×2	Pk 2×2	37	50	53	40	Ø 29,5	Ø 3,3
7113-230	3 A	320~=/400 V	P-6	5×2	Pk 5×2	50	70	76	58	Ø 50	Ø 4,3
7211-230	6 A	250 V~		6×2	PSK 12	95	110	110	90	Ø 80	Ø 6,5
7212-230	6 A	250 V~		12×2	PSK 24	95	140	140	114	Ø 80	Ø 6,5
7213-230	6 A	250 V~		18×2	PSK 36	95	140	140	114	Ø 80	Ø 6,5
7213-331	3 A	320~=/400 V	P-16	1×2	Pk 1×2	50	45	45	35	Ø 26	Ø 3,3

Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Nr dokumentu :	Tytuł :
Dyrektywa: LVD 2014/35/UE	W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
Dyrektywa: RoHS 2011/65/UE	W sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzonej do prawa polskiego Dz. U. z dn. 10 maja 2013 r., poz. 546 (uchylenie dotychczasowych przepisów) i 547 (wprowadzenie nowego porządku prawnego).
Rozporządzenie nr 2023/988	Rozporządzenie 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG
przedmioty wyżej wymienione w normach zharmonizowanych, normach i/lub w innych specyfikacjach technicznych:	
WT-92-3009	Złącza przelotowe i końcowe dołączenia i zakańczania przewodów sterowniczych 12, 24 i 36 żyłowych. Wymagania i badania.

Informacje dodatkowe:

Montaż, konserwacja i bezpieczne użytkowanie:

Montaż i instalacja wyrobu oraz wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, deformacji i nieprawidłowości, należy bezwzględnie i niezwłocznie zaprzestać dalszego użytkowania wyrobu - niezwłocznie zgłosić osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości.

Utylizacja

Części składowe wyrobów podlegają ponownemu przetworzeniu po ich zdemontowaniu i segregacji.

Wszystkie części i podzespoły będące w sprzedaży, które są częścią składową wyrobu, były badane i spełniają wymagania zawarte w w/w normach.

Paweł Pawłowski
Kierownik Oddziału

.....
(podpis osoby upoważnionej)

NAKŁO 06.12.2024 r.

Rozporządzenie Nr. 2023/980
handel@polam.naklo.pl
(GPSR) [14]

