

**Deklaracja zgodności**  
*(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1)*

**1. Nr 01/25**

**2. Nazwa wystawcy:** Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o.o.  
**Adres wystawcy:** ul. Wał Miedzeszyński 606, 03-994 Warszawa

**3. Przedmiot deklaracji:**

Głowice konektorowe typu **CTS 630A na napięcie do 36kV**  
spełniają wymagania norm: **PN-HD 629.1 S2:2006, PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008,**  
**PN-EN 61442:2005 oraz PN-E-06401-01:1990.**

**4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:**

Norma PN-HD 629.1 S2:2006  
Norma PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008  
Norma PN-EN 61442:2005  
Norma PN-E-06401-01:1990

**5. Informacje dodatkowe**

Powyższe produkty spełniają wymagania systemu zarządzania jakością:  
Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 na projektowanie, produkcję i sprzedaż zestawów i akcesoriów kablowych:  
DNV C691066

Głowice konektorowe typu CTS przystosowane są do montażu na izolatorach przepustowych ze stożkiem typu C zgodnych z normą PN-EN 50181:2010.

Końcówki kablowe CTS C wchodzące w skład zestawu są zgodne z normą PN-EN 61238-1:2004.

Głowice konektorowe typu CTS dostosowane są do montażu na kablach spełniających wymagania normy PN-HD 620 S2:2010.

Głowice konektorowe typu CTS współpracują z głowicami sprzęgającymi typu CTKS oraz ogranicznikami przepięć typu CTKSA.

**Warszawa, 02.01.2025**

*(Miejsce i data wystawienia)*

**Sławomir Kwaśnik – Dyrektor Techniczny**

*(Nazwisko, funkcja)*

**BEHR BIRCHER CELLPACK**  
**BBC POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Wał Miedzeszyński 606  
03-994 Warszawa  
NIP: 5213396585, REGON: 140608612



*(Podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę)*