

Deklaracja zgodności
(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1)

1. Nr 11/25

2. Nazwa wystawcy: Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o.o.

Adres wystawcy: ul. Wał Miedzeszyński 606, 03-994 Warszawa

3. Przedmiot deklaracji:

Głowice konektorowe sprzęgające typu **CTKS 630A** na napięcie do **36kV** spełniają wymagania norm: **PN-HD 629.1 S2:2006, PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008, PN-EN 61442:2005 oraz PN-E-06401-01:1990.**

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Norma PN-HD 629.1 S2:2006

Norma PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008

Norma PN-EN 61442:2005

Norma PN-E-06401-01:1990

5. Informacje dodatkowe

Powyższe produkty spełniają wymagania systemu zarządzania jakością:

Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 na projektowanie, produkcję i sprzedaż zestawów i akcesoriów kablowych: DNV C691066

Końcówki kablowe CTS C wchodzące w skład zestawu są zgodne z normą PN-EN 61238-1:2004.

Głowice konektorowe typu CTKS dostosowane są do montażu na kablach spełniających wymagania normy PN-HD 620 S2:2010.

Głowice sprzęgające typu CTKS współpracują z głowicami konektorowymi typu CTS.

Warszawa, 02.01.2025

(Miejsce i data wystawienia)

Sławomir Kwaśnik – Dyrektor Techniczny

(Nazwisko, funkcja)

BEHR BIRCHER CELLPACK
BBC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 606
03-994 Warszawa
NIP: 5213396585, REGON: 140608612



(Podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę)