

Deklaracja zgodności
(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1)

1. **Nr 41/25**
2. **Nazwa wystawcy:** Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o.o.
Adres wystawcy: ul. Wał Miedzeszyński 606, 03-994 Warszawa

3. **Przedmiot deklaracji:**
Taśmy izolacyjne PVC **No. 128**
spełniają parametry określone w karcie katalogowej.

4. **Przedmiot deklaracji opisany wyżej spełnia następujące parametry:**

Dane techniczne	Wartość	Metoda badań
Wydłużenie przy zerwaniu	170%	IEC 60454-2
Siła przylegania	1.8 N/cm	IEC 60454-2
Wytrzymałość na rozciąganie	30 N/cm	IEC 60454-2
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm	IEC 60454-2
Zakres temperatury	0°C do +90°C	IEC 60454-2
Siła odwijania	1.8 N/cm	IEC 60454-2

5. **Informacje dodatkowe**

Powyższe produkty spełniają wymagania systemu zarządzania jakością:
Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 na projektowanie, produkcję i sprzedaż zestawów i akcesoriów kablowych:
DNV C691066

Warszawa, 12.02.2025

(Miejsce i data wystawienia)

Sławomir Kwaśnik – Dyrektor Techniczny

(Nazwisko, funkcja)

BEHR BIRCHER CELLPACK
BBC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 606
03-994 Warszawa
NIP: 5213396585, REGON: 140608612



(Podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę)